

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры  
дополнительного образования г. Нягани «Детская школа искусств»

*СОГЛАСОВАНО*

*УТВЕРЖДАЮ*

*Председатель профкома*

*Директор*

В.О. Тертышников

И.А. Бережная

«   »                      2022 г.

«   »                      2022 г.

утверждена приказом  
№ 219 от 01.12.2022 г

## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в МАОУК ДО г. Нягани  
«Детская школа искусств»  
ИПБ-01-2022

### 1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в Муниципальном автономном образовательном учреждении культуры дополнительного образования г. Нягани «Детская школа искусств», (далее Школа), устанавливает обязанности ответственных лиц по пожарной безопасности, порядок поведения и действий сотрудников (людей) при пожаре, эвакуации и тушении пожара, требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей и выходов, а также содержание оборудования, систем защиты в Школе, в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в Школе разработана на основании требований согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020г №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

1.3. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в учреждение работников.

1.4. Административно управленческий персонал, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Школы обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.5. Работники Школы допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа.

1.6. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в Школе, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющих на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

1.7. Обучение работников Школы осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в школу не допускаются.

1.8. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа устанавливаются директором.

1.9. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудовой функции дистанционно. Практические

занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.10. Вводный, первичный повторный, внеплановый, целевой противопожарный инструктаж в Школе проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора.

1.11. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

1.12. Классные руководители перед началом учебного - образовательного процесса в Школе, началом четверти, во внеурочное время проводят противопожарные инструктажи с учащимися Школы, обеспечивают проведение бесед на тему предупреждения пожаров.

1.13. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, исполнение противопожарных мероприятий в Школе несет директор, ответственный работник за обеспечение пожарной безопасности назначенный приказом директора, замещающие лица, назначенные приказом.

1.14. Ответственность за противопожарное состояние помещений Школы возлагается на соответствующих материально-ответственных лиц, за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования ответственность возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части, заведующего хозяйством. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в Школе заместителя директора по комплексной безопасности. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сотрудников ЧОП.

1.15. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в Школе заместителя директора по комплексной безопасности.

1.16. Сотрудники Школы, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации

1.17. Руководителем учреждения, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

## **II. Характеристики общеобразовательного учреждения и специфика пожарной опасности**

2.1. Особо важным фактором в Школе является пребывание учащихся различного возраста.

2.2. В Школе имеются помещения кабинетов администрации, учебные классы, подсобные и служебные помещения, актовый зал.

2.3. Критичными в пожароопасном отношении являются помещения:

- кабинет «Керамики» в котором расположена муфельная печь, используемая для ведения учебного процесса;

- «Библиотека» в которой имеется большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади;

- кабинет «Швей» - электронагревательное оборудование (утюги), швейные машинки;

- «Склад» для хранения ТМЦ;

- «Актовый зал» с наличием светового и звукового оборудования звуковой и усилительной аппаратуры, средств освещения.

## **III. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи.**

3.1. Ответственным за организацию пожарной безопасности в Школе является заместитель директора по комплексной безопасности.

3.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим специалист по охране труда.

3.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) директор Школы при его отсутствии зам. директора по комплексной безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, дежурный охранник.

3.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием имеющихся для этого сил и средств является заместитель директора по комплексной безопасности (лицо, исполняющее обязанности в период отсутствия).

3.5. Ответственным лицом за контроль по техническому обслуживанию и проверке включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) является заместитель директора по комплексной безопасности, в его отсутствие заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

3.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является инженер-энергетик, электромонтер.

3.7. Ответственным за перекрытие отключение инженерных сетей тепло-водоснабжения водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции (ООО Аякс), в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению пожара и задымления помещений здания, является рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Школы.

3.8. Ответственным за прекращения всех видов работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара является заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

3.9. Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является директор Школы, в его отсутствие должностное лицо исполняющие обязанности назначенное приказом.

3.10. Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является специалист по охране труда.

3.11. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является заведующий хозяйством, младший обслуживающий персонал.

3.12. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является дежурный охранник, рабочий КОРЗ.

3.13. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является директор Школы в его отсутствие заместитель директора по КБ.

3.14. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара является заместитель директора по административно хозяйственной работе (заведующий хозяйством).

3.15. Ответственным за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, являются заместители директора по комплексной безопасности, административно-хозяйственной работе (заведующая хозяйством).

3.16. Кроме того, ответственными за эвакуацию учащихся во время пожара или иной ЧС назначены педагогические работники. В случаях замены, эвакуацию проводит преподаватель, проводящий занятия в данных кабинетах.

#### **IV. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в Школе.**

4.1. В Школе одновременно может находиться не более 500 человек (согласно проекту).

#### **V. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в Школе.**

5.1. Директор обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в Школе, выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в Школе и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима всеми сотрудниками и учащимися, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов;

- назначать сотрудника, ответственного за пожарную безопасность в Школе, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности в Школе;

- обеспечивать разработку и осуществлять меры по обеспечению противопожарной защиты в здании Школы;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и учащихся Школы мерам противопожарной защиты;

- организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной безопасности в Школе и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками Школы. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение;

- обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия Школы на случай возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий;

- установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий Школы после завершения учебных занятий, и работы учреждения;

- осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима арендующими организациями;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории Школы необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию Школы;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в Школе, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в Школе;
- обеспечить наличие инструкции о действиях сотрудников Школы по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности, а также бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- запрещать (своим приказом) курение и использование открытого огня на территории и в здании Школы;
- организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты образовательного учреждения с оформлением соответствующего акта проверки;
- обеспечивать в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений Школы (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
- устанавливать порядок и сроки осуществления работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже одного раза в год. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае пожара;

- в период осуществления работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, директор Школы обязан принимать необходимые меры по защите объекта от пожара;

- в учебных кабинетах Школы размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий, выполненных из ткани (шторы, занавеси и т.д.).

5.2. Сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, обязан:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности преподавательским составом, учащимися, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом образовательного учреждения;

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях образовательного учреждения, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения электрооборудования;

- разрабатывать и утверждать у директора Школы инструкцию «О действиях персонала по эвакуации обучающихся и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие осуществлять практические тренировки работников Школы;

- обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже Школы;

- размещать на объекте огнетушители по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;

- обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты общеобразовательного учреждения (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре);

- обеспечивать исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям Школы;

- обеспечивать организацию работ по своевременной очистке территории Школы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;

- обеспечивать осмотр помещений перед началом массовых мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер



противопожарной безопасности, дежурство ответственных работников в актовом зале;

- обеспечивать наличие на посту круглосуточной охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправным ручным электрическим фонарем, СИЗ (средства индивидуальной защиты).

5.3. Все сотрудники Школы обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в Школе, правила пожарной безопасности, установленные в Школе;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте, в закрепленном кабинете или помещении, а также в кабинете, в котором проводится занятие;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности учащимися;

- знать и соблюдать инструкцию «О действиях персонала при эвакуации детей и сотрудников при пожаре»;

- принимать активное участие в практических тренировках работников Школы по эвакуации учащихся и работников при пожаре;

- содержать в учебных кабинетах Школы только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, модели, принадлежности и другие предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- знать места расположения и уметь применять при необходимости первичные средства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в Школе;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в Школе.

5.4. Педагогическим работникам кроме этого:

- организовывать с учащимися Школы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в Школе, дома, на природе, в быту;

- осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара учащихся из учебных аудиторий, классов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологическим состоянием учащихся;

- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений Школы после завершения учебных занятий.

## **VI. Содержание территории, зданий, помещений и путей эвакуации.**

### ***6.1. Общие правила содержания территорий, зданий и помещений Школы.***

6.1.1. В здании Школы запрещено:

- совершать перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, забивать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в подвалах мастерские;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- размещать зеркала и обустраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных для этого помещений;

- осуществлять уборку помещений с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;

- оборудовать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.1.2. Вместимость помещений Школы должна соответствовать установленным нормам. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание Школы, число парт в учебных кабинетах, кресел (стульев) в актовом зале.

6.1.3. В Школе классы детей младших возрастов должны быть размещены не выше второго этажа.

6.1.4. Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.5. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях учреждения не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.1.6. В учебных кабинетах учреждения разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.1.7. Помещения Школы должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут применяться внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, речевая противопожарная сигнализация, звонки и иные звуковые сигналы.

6.1.8. Двери (люки) подвальных, чердачных и технических помещений Школы (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

6.1.9. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания всегда должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легко снимаемыми щитами на высоту, не превышающую 2,5 м от уровня земли.

6.1.10. В зданиях Школы проживание обслуживающего персонала и других лиц категорически запрещено.

6.1.11. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко воспламеняющихся материалов в зданиях образовательного учреждения, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях Школы не допускается.

6.1.12. Пряжки окон подвальных и цокольных помещений Школы должны содержаться в надлежащей чистоте. Не допускается устанавливать на прямых и окнах несъемные металлические решетки, загромождать прямые и закладывать кирпичом оконные проемы.

6.1.13. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора образовательного учреждения.

6.1.14. Использование утюгов допускается только в специально отведенных помещениях (кабинет швеи, костюмерная мастерская) образовательного учреждения под наблюдением специалиста. Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

## ***6.2. Порядок содержания и эксплуатации помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.***

6.2.1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в Школе, должно обеспечить осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер противопожарной безопасности. Лицо ответственное за проведение мероприятия должно обеспечить дежурство ответственных работников на сцене и в зале;

6.2.2. На мероприятиях допускается использовать только электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия. В случае обнаружения какой-либо неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев электропроводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть незамедлительно обесточены;

6.2.3. В новогодние праздники, елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не должна загромождать выход из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не меньше 1 метра от стен и потолков помещения Школы;

6.2.4. Строго запрещено использовать пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

6.2.5. Не допускается проводить перед началом или во время культурно-массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

6.2.6. Не разрешается уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

6.2.7. Запрещено полностью выключать освещение в помещении актового зала во время репетиций, концертов, спектаклей или иных мероприятий;

6.2.8. Строго запрещено допускать нарушения установленных норм заполнения помещений Школы людьми.

### ***6.3. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект.***

6.3.1. Эвакуационное освещение в здании Школы должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.3.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

6.3.3. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из здания Школы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон.

6.3.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов директор, заместитель директора по административно-хозяйственной работе обязаны обеспечить строгое соблюдение проектных решений и требований

нормативных документов по противопожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.3.5. Все двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания Школы, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

6.3.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

6.3.7. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов Школы должны присутствовать предписывающие и указательные знаки безопасности.

6.3.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть перекрыты каким-либо оборудованием и предметами.

6.3.9. Ответственные лица при расстановке в помещениях (фойе), выставочного и другого оборудования обязаны обеспечить наличие свободных проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

6.3.10. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы Школы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы специальными устройствами самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

#### ***6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории Школы, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект.***

6.4.1. Территория Школы должна содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории Школы.

6.4.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по иным причинам, препятствующим проезду автомобилей пожарной службы, необходимо немедленно оповестить пожарную охрану.

6.4.3. Противопожарные разрывы между зданиями Школы не должны использоваться для складирования и хранения материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

6.4.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории Школы строго запрещено.

#### ***7. Содержание систем отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха. Порядок содержания и эксплуатации отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха.***

7.1. Перед началом каждого отопительного сезона заместителю директора по административно-хозяйственной работе необходимо провести ряд мер по подготовке отопительной системы и отопительных приборов к бесперебойной работе. А также перед началом каждого учебного года провести проверку системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

7.2. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения всегда должны содержаться в исправном состоянии.

7.3. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также вытяжные зонты и каналы эксплуатировать строго запрещено.

7.4. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- отключать огнезадерживающие устройства;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания от газовых приборов;

7.5. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов не разрешается.

## **8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования**

### **8.1. Общие меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.**

8.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в общеобразовательном учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

8.1.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ответственный за электробезопасность объекта энергетик, обязаны обеспечить своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

8.1.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

8.1.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, подающей электропитание в места выполнения строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются.

8.1.5. В складских и других помещениях Школы с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

8.1.6. Переносные светильники должны быть оснащены защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо использовать гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, устойчивой к окружающей среде. Подключение переносных светильников к электросети необходимо предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

8.1.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами категорически запрещено.

8.1.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не меньше 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

8.1.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли. Строго запрещено накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

8.1.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать то электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

8.1.11. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;



- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

- размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение);

- применять электрические утюги, чайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией;

- использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

8.1.12. В учреждении, пост охраны и рабочий КОРЗ должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай внезапного или запланированного отключения электроэнергии.

8.1.13. Любые новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

8.2. Меры пожарной безопасности при использовании гладильного и швейного электрооборудования в кабинете швей, костюмерной мастерской.

8.2.1. К работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги) и швейными машинками допускаются преподаватели

класса декоративно-прикладного искусства, швея, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

8.2.2. Перед работой гладильное и швейное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- проверить отключение электроутюга при нагреве, швейную машинку на холостом ходу.

8.2.3. При эксплуатации швейного и гладильного оборудования **запрещается:**

- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с электроутюгом без специально предусмотренной термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу;
- включать, выключать, прикасаться к электроутюгу или швейной машинке мокрыми руками; - выполнять работы с электроприборами без заземления;
- покидая рабочее место, оставлять включенным электрооборудование.

8.2.4. По окончании урока проверить, отключено ли все оборудование от электросети в щитке.

8.2.5. В кабинете швеи и в кабинете прикладного искусства при использовании швейного и гладильного электрооборудования строго соблюдать разработанную и введенную в действие инструкцию о мерах пожарной безопасности.

**8.3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров в служебных кабинетах.**

8.3.1. Работники при работе с персональными компьютерами должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее эксплуатации.

8.3.2. В кабинетах запрещается:

- складывать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и пр.);
- эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками;
- размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;
- проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

8.3.3. Необходимо немедленно отключить оборудование при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

8.3.4. В кабинетах строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

#### 8.4. Меры пожарной безопасности в помещениях различного назначения

8.4.1. В учебных классах и кабинетах Школы, библиотеке, допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, музыкальные инструменты, принадлежности, пособия и т.п.

8.4.2. Приборы, музыкальные инструменты, мебель, принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, или в специально выделенных для этих целей помещениях Школы, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах.

8.4.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, Школы учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, выполнение работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

8.4.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения.

8.4.5. Перед работой в кабинете необходимо провести проверку:

- на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей;

- на бесперебойную работу электроосвещения;

- на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного электрооборудования, приборов.

8.4.6. Для специализированных кабинетов используются соответствующие инструкции о мерах пожарной безопасности, дополняющие данную инструкцию.

8.4.7. После завершения занятий в классах, кабинетах, библиотеке преподаватели и другие сотрудники Школы должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

#### 8.5. Меры пожарной безопасности при эксплуатации станков, муфельной печи в учебном классе скульптуры, кабинете обжига.

8.5.1. В учебном классе при работе с электрооборудованием строго запрещается:

- включать электрооборудование, гончарные электростанки, муфельную печь в электрическую сеть мокрыми или влажными руками;

- оставлять без присмотра включенные в электросеть станки, муфельную печь, вытяжную вентиляцию;

- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии;

- включать станки при обнаружении в них дефектов или неисправности электрокабеля, выключателей, заземляющих устройств.

8.5.2. Для предотвращения возгорания в учебном классе, кабинете обжига необходимо:

- перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;
- во время работы строго соблюдать инструкции при пользовании станков и муфельной печью;
- не допускать перегрузки электродвигателей и осветительной электропроводки;
- не допускать запыление электродвигателей и пусковых устройств, так как при появлении искры — это может вызвать возгорание;
- регулярно очищать электродвигатели от пыли;
- не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами;
- не оставлять без присмотра в включенном состоянии станки, муфельную печь, оборудование и электронагревательные приборы;
- не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества, горючие жидкости;
- не загромождать проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения, а также к запасным эвакуационным выходам из учебного класса.

8.5.3. В учебном классе строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности:

- после окончания занятий следует убрать все пожароопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;
- перед уходом из кабинета преподавателю следует тщательно осмотреть помещения, устранить обнаруженные недостатки, убедиться, что отключены станки, муфельная печь, вентиляция и выключен свет, закрыть кабинет, ключ от кабинета сдать на место хранения ключей от помещений (гардероб).

#### 9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

9.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий (музыкальных конкурсов, вечеров, спектаклей, концертов, новогодних вечеров и т.п.) в Школе является ответственное лицо за пожарную безопасность в Школе заместитель директора по КБ;

9.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий лицо, ответственное за пожарную безопасность в Школе, тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям противопожарной безопасности, а также необходимо убедиться о наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.3. Перед началом культурно-массовых мероприятий специалист по звуковому и световому оборудованию обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных, путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.

9.4. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников Школы.

9.5. Во время проведения культурно-массовых мероприятий учащимися должны неотлучно находиться дежурный преподаватель и классные руководители. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время проведения культурно- массового мероприятия.

9.6. В период проведения культурно-массового мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

9.7. Культурно-массовые мероприятия в Школе должны проводиться:  
а) в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости - в помещениях любого этажа;  
б) в зданиях 3-5 степени огнестойкости - только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно- массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях Школы строго запрещено.

9.8. Этажи и помещения учреждения (Школы), где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

9.9. Количество мест в помещениях образовательного учреждения при проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается из расчета не менее 0, 75 кв. м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не разрешается.

9.10. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

Степень огнестойкости	при односторонней эвакуации	при двухсторонней эвакуации
в зданиях 1, 2 и 3 степени огнестойкости	30	60

в зданиях 4 и 5 степени огнестойкости	15	30
---------------------------------------	----	----

9.11. Расстояние между рядами должно быть:

количество непрерывно установленных мест в ряду		наименьшее расстояние между спинками сидений (м)	ширина прохода между рядами в метрах
при односторонней эвакуации	при двусторонней эвакуации		
до 7	до 15	0,80	0,35
8-12	16-25	0,85	0,40
13-20	26-40	0,90	0,45
21-25	41-45	0,95	0,50
26-30	51-60	1,00	0,55

9.12. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях Школы для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места не допускается.

9.13. В помещениях Школы для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и надежно прикреплены к полу. В помещениях, которые используются для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не выполняться.

9.14. Эвакуационные выходы из помещений Школы должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях образовательного учреждения световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9.15. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах образовательных учреждений допускается только в строгом соответствии с действующими правилами противопожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

9.16. В помещениях Школы, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) использовать горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и любые другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и иные предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями, где проводятся культурно- массовые мероприятия;

е) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, выполненное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание;

з) размещать стулья, кресла и т.п., конструкции которых сделаны из пластмасс и других легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;

к) помещать на окна глухие решетки.

9.17. Полы помещений учреждения должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие пандусы.

9.18. Все стораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с последующим составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику (образовательному учреждению), а второй хранится в организации, производившей пропитку.

9.19. Ответственный за пожарную безопасность обязан проводить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно- массового мероприятия, осуществлять контроль соблюдения требований настоящей инструкции.

9.20. Во время проведения новогоднего вечера елка должна быть установлена на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) таким образом, чтобы не затруднять выход из помещения. Ветки елки должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка помещения. В случае отсутствия в образовательном учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.

9.21. Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным электриком.

9.22. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением всех требований правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны иметь мощность не больше 25 Вт. При этом электрические провода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

9.23. В случае неисправности елочного освещения (сильное нагревание электропроводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена от электросети и не включаться до выявления всех неисправностей и их устранения.

9.24. Участие в новогоднем вечере учеников и взрослых, одетых в костюмы, изготовленных из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, непропитанных огнезащитным составом, строго запрещено.

9.25. В процессе оформления елки не разрешается:

а) применять для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения;

б) использовать для иллюминации новогодней елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку елки и украшать ветки ватой и игрушками, изготовленными из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

9.26. Обязанности и действия преподавательского состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием учащихся, гостей и родителей:

- в случае возникновения пожара действия педагогических работников в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их эвакуацию и спасение;

- при загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

- при возникновении пожара или загорания при проведении праздников первыми из помещения необходимо эвакуировать учащихся;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- классным руководителям быстро организовать учащихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;

- при задымлении помещения скажите учащимся пригнуться и выводите их;

- если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации;

- после того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте, доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности.



## ***10. Порядок осмотра и закрытия помещений Школы по окончании работы.***

10.1. Работник, последним покидающий помещение (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его отсутствии - иное должностное лицо).

10.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

10.4 После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и доложить о случившемся руководителю в форме служебной записки.

## ***11. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к Школе территории.***

11.1. Директор Школы в пределах своих полномочий должен обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, находящимся на территории Школы.

11.2. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными постоянно или в ночное время, на которых четко нанесены цифры, обозначающие расстояние до их месторасположения.

11.3. Категорически запрещено использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, которые предназначены для установки пожарно-спасательной техники.

11.4. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории общеобразовательного учреждения не должна превышать 10 км/ч.

11.5. Строго запрещено использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями учреждения.

## ***12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении пожароопасных работ.***

12.1. На территории и в помещениях учреждения категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.

12.2. Во время проведения покрасочных работ необходимо:

- осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях Школы у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;

- размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений Школы.

12.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории Школы только с разрешения директора учреждения.

12.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны проводиться в зданиях и на территории Школы только в отсутствие детей и персонала.

12.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12.6. Во время проведения огневых работ необходимо:

- перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения Школы, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения Школы, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть все окна;

- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- немедленно остановить выполнение огневых работ в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

12.7. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
- осуществлять огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

12.8. Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

12.9. Строго запрещено осуществление огневых работ на элементах зданий образовательного учреждения, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

### ***13. Порядок хранения, сбора и удаления горючих и пожароопасных веществ и материалов.***

13.1. Рабочие места в административных помещениях, складских помещениях (кладовых) учреждения должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

13.2. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

13.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий учреждения и храниться в

закрытом металлическом контейнере, расположенном в специально отведенном месте.

13.4. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

13.5. Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.

13.6. Строго запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

13.7. Всё оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

#### ***14. Обязанности и порядок действий работников при пожаре и эвакуации, в том числе при срабатывании ЛИС.***

14.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников Школы и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

14.2. Каждый сотрудник Школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), обязан оповестить о пожаре всех находящихся в Школе людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре директору Школы (при отсутствии - первому заместителю директора по комплексной безопасности).

14.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану - работник, охранник Школы обязан:

- сообщить о пожаре по телефону 101 (112), при этом сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес Школы: г. Нягань, 4 мкр, ул. Ленина 9, № телефона поста охраны 97-422, кратко описать, где обнаружено загорание или что горит, сколько людей находится в Школе, не отключать телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

14.4. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем, противопожарной защиты - заместитель директора по комплексной безопасности в его отсутствие заместитель директора по административно-хозяйственной работе выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы речевого оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости, задействует их. В

случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

14.5. Ответственный за общую организацию спасения людей - заместитель директора по комплексной безопасности контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания Школы, корректировку направлений эвакуируемых классов, осуществляет силами уборщиков служебных помещений осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы учащихся, обеспечивает выставление постов безопасности на входах в здание Школы, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здание, где возник пожар.

14.6. Педагогические работники, находящиеся в классах, закрывают окна, берут классные журналы и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из кабинетов и порядку действий при эвакуации, выводят детей из кабинета. Проверяют кабинет на наличие детей и после закрытия его выводят детей согласно поэтажному плану эвакуации из здания Школы в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из Школы. В безопасном месте сбора классов следует осуществить переключку детей по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей - заместителю директора по воспитательной работе.

14.7. Руководство учебной части (заместитель директора по УВР, заместитель директора по УМР, заведующий учебной частью) контролируют состояние учащихся и персонала, в случае необходимости оказывают первую помощь до приезда скорой помощи. После эвакуации учащихся вместе с преподавателями находятся в местах сбора учащихся и следят за их самочувствием. В случае необходимости необходимо использовать медицинскую аптечку для оказания первой помощи. В Школе организованы посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, расположенные:

I этаж	Помещение младшего обслуживающего персонала (к. № 145)
	Помещение рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (к. № 134)
II этаж	Помещение административно-хозяйственной работы (к. № 219)
	Класс декоративно-прикладного искусства (к. № 227)
	Класс скульптуры и керамики (к. № 232)
III этаж	Помещение библиотеки (к. № 317)
	Кабинет учебной части № 315

14.8. Ответственный за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей - заведующий хозяйством, совместно бухгалтерией, специалистом ОК, документоведом, уборщиками помещений, одновременно с тушением пожара осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинета директора и заместителя директора.

14.9. Ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара - специалист по ОТ осуществляет вывод незадействованного персонала в тушении пожара за территорию Школы.

14.10. Ответственный за общее руководство по тушению пожара - директор Школы дает указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости), а также, при отсутствии явной угрозы жизни сотрудникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания. Осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания Школы и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества эвакуированных учащихся и сотрудников Школы. Принимает меры по спасению людей. Вызывает к месту пожара медицинскую службу.

14.11. Ответственное лицо за остановку работы систем вентиляции - рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Школы по указанию ответственного за пожарную безопасность или директора Школы (заместителя директора, его заменяющего) осуществляет отключение систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях. Также, выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (производит закрытие окон в холлах, дверей в коридорах, тамбурах, лестничных площадках после выхода детей).

14.12. Ответственный за отключение электроэнергии – инженер-энергетик (электромонтёр) Школы по приказу лица, ответственного за пожарную безопасность или директора Школы (заместителя директора, его заменяющего) производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной защиты) в щитовой, вход в помещение электрощитовой расположен на первом этаже с внешней стороны здания.

14.13. Ответственный за организацию привлечения сил и средств Школы к тушению пожара - заместитель директора комплексной безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, получив указания директора по тушению пожара, задействует сотрудников Школы не занятых эвакуацией детей, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны только в случаях исключаяющих прямую угрозу их жизни и здоровью. Во время тушения

пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

14.14. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, - специалист по охране труда осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения, правильное и безопасное тушение огня, нахождение и расположение сотрудников. В случае явной угрозы жизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций) ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению и выводит задействованных в тушении пожара сотрудников в безопасное место.

14.15. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны - охранник, уборщик территории Школы открывают ворота и осуществляет встречу и направление пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

14.16. Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, - директор Школы сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, опасности, количестве людей, оставшихся в здании, функционировании электроосвещения, вентиляции, гидрантов;

14.17. Ответственный за информирование руководителя тушения пожара - заместитель директора по административно-хозяйственной работе по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания Школы, прилегающих строений и сооружений. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в Школе пожароопасных веществ, и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

#### 14.18. При угрозе пожара в ночное время:

- сотрудник охраны оповещают -пожарную часть (при пожаре) по тел. 01 (с мобильного телефона 101, 112, 33-420);

- четко докладывают свою Ф.И.О. адрес учреждения, место возникновения пожара;

- сообщают директору Школы или заместителю директора по комплексной безопасности, открывают ворота для въезда пожарных расчетов указывают им направление к очагу возгорания. Сотрудник ЧОП находится в здании (если это возможно), до получения команды от директора или его заместителя.

### ***15. Противопожарное водоснабжение.***

15.1. Директор Школы, заместитель директора по комплексной безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной

работе обязаны организовать техническое обслуживание, обеспечить исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями, внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай возникновения пожара).

15.2. Внутренние пожарные краны в Школе периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем запуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок должны быть составлены соответствующие акты и заполнены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

15.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, выполненные из негорючих материалов, которые должны быть опломбированы. В шкафу должен присутствовать рычаг для облегчения открытия крана. Должно быть обеспечено открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

15.4. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо выполнять проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивать их «на ребро».

15.5. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- буквенный индекс ПК;
- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

15.6. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров необходимо незамедлительно поставить в известность об этом пожарную охрану.

15.7. Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;
- поворотом маховика клапана открыть воду и приступить к ликвидации возгорания;
- при использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем; в то время как один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону возгорания;
- категорически запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с ликвидацией пожаров, проведением тренировочных занятий.



15.8. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их следует регулярно очищать от грязи, льда и снега.

16. Установки пожарной автоматики.

16.1. Директор Школы должен обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на этот вид деятельности, с которой у учреждения дополнительного образовательного должен быть заключен договор.

16.2. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль качества их выполнения осуществляет директор образовательного учреждения, заместитель директора по комплексной безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной работе которые являются ответственными лицами за эксплуатацию установок и внесение сведений о техническом обслуживании в журнал эксплуатации установок противопожарной защиты.

16.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

16.4. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено:

- устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- преграждать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- нанесение на оросителях и извещателях краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий во время проведения ремонтов и в процессе их эксплуатации.

17. Первичные средства пожаротушения.

17.1. Образовательное учреждение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений Школы установками пожаротушения и пожарными кранами.

17.2. Места расположения первичных средств пожаротушения в Школе должны быть указаны в планах эвакуации, обязательно наличие указательных знаков для определения мест расположения первичных средств пожаротушения.

17.3. Ручные огнетушители должны быть размещены:

а) путем навески на вертикальные конструкции па высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

б) путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

17.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

17.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.

17.6. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

17.7. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

17.8. Огнетушители, которые размещены вне помещений или в не отапливаемых помещениях, подлежат съёму на холодный период года. В этих случаях на пожарных стендах должна быть помещена информация о месте их расположения.

17.9. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда образовательного учреждения (при наличии) либо с использованием резерва других учреждений (по согласованию).

17.10. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов- изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

17.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

17.12. Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

#### 17.13. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу-вверх;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;

- использованный огнетушитель следует сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе, заведующему хозяйством, для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

#### 18. Оказание первой помощи пострадавшим на пожаре.

18.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

#### 18.2. Строго запрещено:

- перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;

- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;

- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь;

- оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

#### 18.3. Необходимо:

- как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар: Детская школа искусств, г. Нягань, 4-й микрорайон, ул. Ленина 9;

- если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;

- до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;

- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе - «не навреди».

#### 18.4. Основные действия при оказании первой доврачебной помощи:

18.4.1. При травматическом шоке следует:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок;

- проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;

- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

18.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - без иммобилизации;

- снимать прилипшую к телу после ожога одежду;

- давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе);

- оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

18.4.3. При термическом ожоге необходимо:

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.

18.4.4. При ограниченных ожогах 1 степени следует:

- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;

- немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10-15 минут;

- на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку.

18.4.5. При обширных ожогах необходимо:

- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;

- тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение. Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды).

18.4.6. При незначительном ранении необходимо:

- смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками;

- наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране;

18.4.7. При сильном кровотечении следует:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;

- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1 часа в теплое время, не более получаса в холодное время, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;

- при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

18.4.8. При переломах необходимо:

- обеспечить покой травмированного места;

- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;

- придать травмированной конечности возвышенное положение;

- приложить к месту перелома холодный компресс;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

18.4.9. При удушье следует:

- обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;

- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;

- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

18.4.10. Приступая к оказанию первой помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработал:  
Ответственный за пожарную безопасность  
Заместитель директора по комплексной безопасности

Согласовано:

Специалист по охране труда С.В. Антипина